

生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称：秦皇岛基地技巧滑雪夏训场地改扩建项目
项 目 编 号：发改社会【2018】200号
建 设 地 点：秦皇岛市海港区
验 收 单 位：国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）

2020年12月15日

中华人民共和国水利部制

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	秦皇岛基地技巧滑雪夏训场地改扩建项目	行业类别	社会事业
主管部门 或（主要投资方）	国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）	项目性质	改扩建
水土保持方案批复机关、文号及时间	河北省水利厅 冀水保【2019】4号 2019年1月8日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2018年11月-2020年3月		
水土保持方案编制单位	秦皇岛乐水工程设计咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	大地建筑事务所（国际）		
水土保持监测单位	秦皇岛子牙河水利工程有限公司		
水土保持施工单位	河北建设集团股份有限公司		
水土保持监理单位	河北广德工程监理有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	秦皇岛子牙河水利工程有限公司		

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持监督管理办法》，2020年12月15日，国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）组织召开了《秦皇岛基地技巧滑雪夏训场地改扩建项目》水土保持设施验收会。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位、水土保持方案编制单位、施工单位、监理单位和监测单位的代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

与会专家及代表查看项目区现场，建设单位、监测单位、验收报告编制单位分别进行了汇报，经讨论，形成验收意见如下：

一、项目概况

秦皇岛基地技巧滑雪夏训场地改扩建项目位于秦皇岛市海港区文体路5号国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）院内。主要建设内容为：拆除原有5条滑道，新建8条滑道，以及其他配套设施。工程总投资9419万元，占地面积20325.14m²，全部为永久占地。工程于2018年11月开工，2020年3月完工。

二、水土保持方案批复情况（含变更）

2018年11月，国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）委托秦皇岛乐水工程设计咨询有限公司编制《秦皇岛基地技巧滑雪夏训场地改扩建项目水土保持方案报告书》。2019年1月18日河北省水利厅下发了《河北省水利厅关于秦皇岛基地技巧滑雪夏训场地改扩建项目水土保持方案的批复》冀水保【2019】4号。

批复水保总投资156.07万元，水土保持防治责任范围为2.03hm²。

三、水土保持初步设计或施工图设计情况

大地建筑事务所（国际）在设计时已将各项水土保持措施纳入到主体工程施工图设计中。

四、水土保持监测情况

建设单位委托秦皇岛子牙河水利工程有限公司按照相关规定开展了水土保持监测工作。于2020年10月完成了水土保持监测报告，认为水土保持设施发挥了保持水土、控制流失的作用，项目区水土流失防治指标全部达到了方案要求的水土流失防治标准，其中扰动土地整治率达到99.31%，水土流失总治理度达到98.59%，土壤流失控制比达到1.0，拦渣率达到96%，林草植被恢复率达到100%，林草覆盖率39.41%。

五、验收报告编制情况和主要结论

2020年8月，建设单位委托秦皇岛子牙河水利工程有限公司，编制了《秦皇岛基地技巧滑雪夏训场地改扩建项目水土保持设施验收报告》。本工程建设过程中，实际完成水土保持措施有：表土收集0.15万 m^3 ，表土平整4630 m^2 ，透水砖200 m^2 ，植草砖670 m^2 ，裸露地面纱网遮盖24250 m^2 ，彩条布遮盖5950 m^2 ，编织袋拦挡300 m^3 ，绿化4630 m^2 。实际完成水土保持投资180.72万元，其中：工程措施投资33.26万元，植物措施投资92.39万元，临时工程投资15.00万元，独立费用29.82万元，基本预备费10.25万元，实际缴纳水土保持补偿费0万元。

水土保持工程基本符合水土流失防治要求，工程质量达到了设计

标准。水土保持设施后续管理、维护措施已落实，具备正常运行条件，符合交付使用要求。

六、验收结论

该项目实际完成水土保持措施基本按照设计要求实施完成，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

七、后续管护要求

在运行期做好水土保持工程设施的巡查和管护，发现问题及时维护，巩固现有水土保持成果，完善水土保持设施管理制度，明确管护责任，保证各项水土保持设施的良好运行。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位/专业	职务/职称	签字	备注
组长	陆岩	国家体育总局秦皇岛训练基地(中国足球学校)	处长		建设单位
成员	许军	秦皇岛子牙河水利工程有限公司	工程师		验收报告编制单位
	刘迎霞	秦皇岛子牙河水利工程有限公司	工程师		监测单位
	李际坤	河北广德工程监理有限公司	工程师		监理单位
	史洁芳	河北建设集团股份有限公司	工程师		施工单位
	闫香宇	秦皇岛乐水工程设计咨询有限公司	工程师		方案编制单位
	范立峰	省级水土保持专家	高工		特邀专家
	周琨	省级水土保持专家	工程师		特邀专家
	赵长明	市级水土保持专家	高工		特邀专家